

мѣрнаго сосредоточеннаго какъ разъ въ центрѣ
 давленія и постоянной вибраціи перекрытія, въ
 дальнѣйшемъ можетъ представить значительную
 опасность, а потому полагаю бы необходимымъ
 приступивъ къ исправленію поврежденій, впредь
 не допускать въ помещеніи зала болѣе 1.000
 человекъ.

И. д. Старшаго Инженеръ-Строителя

Петроградскаго Порта, Инженеръ

И. С. Шенниковъ

РГА В М Ф